

Re: solicitar informe edilio del edificio Patri**De :** Luis Etcheverry <retcheverry@correoparaguay.gov.py>

mié, 08 de nov de 2023 12:56

Asunto : Re: solicitar informe edilio del edificio Patri**Para :** mecip mecip <mecip@correoparaguay.gov.py>

Buenas

Por la presente remito informe de inspección y Evaluación de Riesgos Laborales del correo Paraguay DINACOPA, referente al edificio Patri:

- Mantenimiento general o reparación de todos los equipos de aire acondicionado.-
- Mejora de iluminación en todas las oficinas de dicho lugar.-
- Orden y Limpieza desde el sub suelo hasta el 2 piso.-
- Capacitación a todos los funcionarios sobre manejo y uso de extintores.-
- Elaboración y capacitación sobre bridas contra incendio, primeros auxilios, 5 s referente al orden y limpieza.-
- Pedido de reparación de agua servida en la vía publica para evitar multas con la municipalidad de Asunción.- -Se solicita un encargado en el sub suelo para que lleve y traiga la llave del portón sobre la calle El Paraguayo Independiente.-
- Reparación de todos los sanitarios del edificio en general ya sean de Hombres como de Mujeres.-
- Despeje de todos los depósitos 1,2,3 y 4 del edificio.-
- Solicitar un profesional de la ANDE para verificación de los tableros, transformadores, verificación de carga eléctrica y verificación de estado de cables eléctrico evitando así posibles focos de incendios o posibles siniestros.-
- Se solicita la reparación o remplazo de todos los vidrios rotos del edificio.-
- Solicitar la instalación de bebederos de agua fría caliente filtrada recargada por cañería de ESSAP.-
- Solicitar retiro de escombros del piso 1 causado por derrumbes por problemas de goteras y ataque de cupi i.-
- Se solicita la inspección de un técnico especializado sobre el tratamiento y control del cupi i, el mismo pudiera ser solicitado a la Facultad de Agronomía dependiente de la Universidad Nacional de Asunción.-
- Solicitar la reparación del piso de la oficina del MECIP o en su efecto la clausura por posible peligro de derrumbe.-
- Solicitar la reparación o en su efecto la clausura de la entrada de los sanitarios del piso 1 por posible derrumbe.-
- Se solicita la verificación del estado general del edificio pidiendo un informe y costos de la restauración a un profesional restaurador certificado incluido el balaustre de la terraza.-
- Se solicita la reparación de todo el techo de zinc con los materiales existentes en el deposito y la limpieza de las canaletas con sus respectivas reparaciones.-
- Se solicita una entrada para personales de la institución sobre la calle Benjamín Constan con el fin de agilizar el transito.-
- Seguir la asignación de pedidos de apoyo a distintas instituciones para poder solucionar las falencias de nuestro edificio.-
- Se solicita la utilización de EPI (equipos de protección personal)para los funcionarios que trabajan en cargas y descargas de sacas etc.-
- Se solicita la inspección y verificación de todas las sucursales de la DINACOPA a nivel nacional para hacer un revelamiento de datos actualizado.-
- Se solicita la contratación de funcionarios mas jóvenes en distintas ares como también una empresa para el área de limpieza de la institución.-

De: "mecip mecip" <mecip@correoparaguay.gov.py>**Para:** "Luis Etcheverry" <retcheverry@correoparaguay.gov.py>**Enviados:** Martes, 7 de Noviembre 2023 11:39:41**Asunto:** solicitar informe edilio del edificio Patri

Buenas

Por la presente se solicita informe referente al estado edilicio del edificio Patri, sugerencias de mejoras en la infraestructura edilicia y recomendaciones de prevención, en el plazo no mayor a setenta y dos (72) horas.-

Favor confirmar recibido

Atte.
Coordinación MECIP

De: "Luis Etcheverry" <retcheverry@correoparaguay.gov.py>
Para: "mecip mecip" <mecip@correoparaguay.gov.py>
Enviados: Martes, 7 de Noviembre 2023 11:31:49
Asunto: Saludos

Buen día Dra como le va.-

De : mecip mecip <mecip@correoparaguay.gov.py> mar, 07 de nov de 2023 14:39
Asunto : solicitar informe edilicio del edificio Patri
Para : Luis Etcheverry <retcheverry@correoparaguay.gov.py>

Buenas

Por la presente se solicita informe referente al estado edilicio del edificio Patri, sugerencias de mejoras en la infraestructura edilicia y recomendaciones de prevención, en el plazo no mayor a setenta y dos (72) horas.-

Favor confirmar recibido

Atte.
Coordinación MECIP

De: "Luis Etcheverry" <retcheverry@correoparaguay.gov.py>
Para: "mecip mecip" <mecip@correoparaguay.gov.py>
Enviados: Martes, 7 de Noviembre 2023 11:31:49
Asunto: Saludos

Buen día Dra como le va.-

De : Luis Etcheverry <retcheverry@correoparaguay.gov.py> mar, 07 de nov de 2023 14:31
Asunto : Saludos
Para : mecip mecip <mecip@correoparaguay.gov.py>

Buen día Dra como le va.-
